



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул.Мира, д.14, г.Уфа, РБ, 450064
Телефон: (347) 279-96-00, Факс: (347) 279-96-04
[http:// www.zural.gosnadzor.ru](http://www.zural.gosnadzor.ru) E-mail: aup@priuralnadzor.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений
№ 31-284-743**

РБ, г. Бирск, ул. Бурновская, д. 12
(место составления)

« 28 » апреля 20 21 г.
(дата составления)

10 час. 45 мин.
(время составления)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Мишкинский агропромышленный колледж
(Сокращенное наименование –
ГБПОУ Мишкинский агропромышленный колледж, ГБПОУ МАК)
ИНН 0237000685, ОГРН 1020201684667

Место нахождения: 452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район, с. Мишкино, ул. Ленина, д. 143

Мною, Мансуровым С.Ф., государственным инспектором межрегионального отдела по надзору за объектами магистрального трубопроводного транспорта, газораспределения и газопотребления Западно-Уральского управления Ростехнадзора на основании Распоряжения Западно-Уральского управления Ростехнадзора о проведении плановой выездной проверки от 03.03.2021 № РП-284-743-О проведена плановая выездная проверка в отношении ГБПОУ МАК по соблюдению обязательных требований «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870 при эксплуатации сети газопотребления расположенной по адресу Республика Башкортостан, Мишкинский район, с. Мишкино, ул. Ленина, д. 143 в состав которой входит: газопровод низкого давления Р-0,005 МПа, общей протяженностью 326 м, котельная №1 с отопительными котлами RS-A150 – 1 шт., RS-A80 - 2 шт., котельная №2 с отопительным котлом RS-A80-1 шт.

При проведении названного контрольного мероприятия выявлены нарушения обязательных требований «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и

газопотребления», утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, что зафиксировано в Акте проверки органом государственного контроля (надзора), юридического лица № 31-284-743 от 28.04.2021, а именно:

№ пункта	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его статьи, пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1	Отопительный котел RS-A80 котельной №2 отработал срок службы 10 лет. Дата изготовления и ввода в эксплуатацию 2011 год.	Пункт 76 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	30.07.2021
2	Сигнализаторы загазованности по оксиду углерода СОУ-1 и метану СГГ6М (срок службы 10 лет) котельной №1 отработали срок службы (дата ввода в эксплуатацию 2002, 2004 год).	Пункт 76 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	30.07.2021
3	Сигнализатор загазованности по метану СГГ6М (срок службы 10 лет) котельной №2 отработал срок службы (дата ввода в эксплуатацию 2003 год).	Пункт 76 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	30.07.2021
4	Отопительные котлы RS-A150 – 1 шт., RS-A80 - 2 шт. котельной №1 не введены в эксплуатацию в установленном порядке, а именно отсутствует акт приемки подписанный всеми членами комиссии.	Пункты 93, 95, 98 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	30.07.2021
5	Отопительный котел RS-A80 котельной №2 не введен в эксплуатацию в установленном порядке, а именно отсутствует проектная и исполнительная документация на установку котла и акт приемки подписанный всеми членами комиссии.	Пункты 76, 80, 93, 95, 98 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	30.07.2021
6	На надземном газопроводе отсутствуют габаритные знаки в местах проезда автотранспорта на территории организации.	Пункт 70 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	30.07.2021
7	Надземный газопровод по ул.Гагарина с.Мишкино имеет повреждения изоляционного покрытия (окраски) и состояния металла трубы.	Пункт 70 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	30.07.2021
8	Надземный газопровод по ул.Гагарина с.Мишкино имеет прогибы, повреждения (просадка, выпучивание) опор, нарушающих безопасность газопровода.	Пункт 70 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	30.07.2021


На основании пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» ГБПОУ МАК предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки.

Сообщение (справку) об устранении каждого пункта настоящего предписания с перечислением конкретно принятых мер, представить в Западно-Уральское управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в установленные сроки по адресу: 450064, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Мира, д.14.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения внеплановых контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Подписи лиц, выдавших предписание:  С.Ф. Мансуров

С предписанием ознакомлен(а), один экземпляр предписания на 3-х листах получил(а):

Байбулатов Валерий Тимиргалиевич, директор ГБПОУ МАК

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

28.04.2021


(подпись)