



ГБПОУ Мишкинский  
агропромышленный колледж

Вх. № 519

« 27 » 12 20 18 г.

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И  
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН  
(г. Уфа, ул. 8 Марта 12/1, тел. 8-347-525952, cancel@mchsrb.ru, телефон доверия 8-347-2339999)

КАРАИДЕЛЬСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ РБ  
(Республика Башкортостан, Мишкинский район, с. Мишкино, ул. Революционная, 14)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 115/1/115**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение – Мишкинский  
агропромышленный колледж

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения № 115 от 05 декабря 2018 г. выданного Главным государственным инспектором Караидельского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы подполковником внутренней службы Р.М. Валинуровым, в соответствии ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 12 декабря 2018 г. с 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. проведена внеплановая, выездная проверка старшим инспектором Караидельского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы капитаном внутренней службы Биктубаевым Сергеем Анатольевичем, объектов защиты – зданий и сооружений ГБПОУ Мишкинский агропромышленный колледж, расположенного по адресу: РБ. Мишкинский район, с. Мишкино, ул. Ленина, 143.

совместно с директором ГБПОУ Мишкинский агропромышленный колледж Байбулатовым В.Т.  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

(подпись)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	отсутствует акт проверки качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения	<u>Правила противопожарного режима в РФ № 390 от 25.04.2012 г. п. 21</u>	11.02.2019 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для

оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор Караидельского МОНД и ПР

(должность, фамилия, инициалы)

УНД и ПР по пожарному надзору С.А. Биктубаев

государственного инспектора по пожарному надзору)

« 12 » 12 2018 год



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

✓

(подпись)

«    »                      2018г.

(должность,

фамилия, инициалы)